

Утверждаю

Главный инженер

ООО «ЖБИ № 1 Рыбацкое»

С.П. Сандалов

24 марта 2026г.

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки к отопительному сезону 2026/2027 г.г.
ООО «ЖБИ № 1 Рыбацкое»

Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении	Примечание
1. Испытание на прочность и плотность внешней тепловой сети 1,25 от рабочего, но не менее 10 кгс/см ² от котельной до ИТП	18.05	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
2. Испытание на прочность и плотность котлового контура	9.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
3. Ревизия запорной арматуры котлового контура	9.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
4. Промывка котлового контура	9.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
5. Ревизия и испытание насосов котлового контура	10.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
6. Ревизия и испытание насосов контура отопления	10.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
7. Ревизия вентиляторов на котлах	16.07	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
8. Чистка газовых фильтров на котлах	10.06-10.07	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
7. Ревизия запорной арматуры теплотрассы	8.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
8. Промывка теплообменников котлового контура	10.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
9. Промывка теплотрассы	10.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
10. Ревизия ИТП ГВС	11.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
11. Испытания ревизия насоса ГВС	11.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
12. Ревизия испытания запорной арматуры ИТП ГВС	11.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		

13. Испытание на прочность и плотность ИТП ГВС	12.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
14. Ревизия и обслуживание деаэратора	28.05	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
15. Промывка чистка теплообменника и фильтров ИТП ГВС	11-12.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
16. Проверка посылка манометров термометров ИТП ГВС	До 25.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
17. Испытание на прочность и плотность систем отопления ИТП № 1 10,0 кгс/см ³	18.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
18. Испытания ревизия насоса ИТП № 1	15.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
19. Ревизия испытания запорной арматуры ИТП № 1	15.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
20. Промывка, чистка фильтров ИТП № 1	16.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
21. Промывка чистка калорифера ИТП № 1	15-17.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
22. Проверка (замена) манометров термометров ИТП № 1	До 30.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
23. Проверка настройка автоматики управления ИТП № 1	18.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
24. Испытание на прочность и плотность ИТП № 2 10 кгс/см ³	25.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
25. Испытания ревизия насоса ИТП № 2	22.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
26. Ревизия испытания запорной арматуры ИТП № 2	22.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
27. Промывка, чистка фильтров ИТП № 2	23.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
28. Ревизия запорной арматуры на жилые дома	24.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
29. Проверка (замена) манометров термометров ИТП № 2	До 30.09	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		
30. Проверка приборов	с 01.05 по 28.08	Нагоркин К.В. Лепешко А.С.		

Главный энергетик

ООО «ЖБИ № 1 Рыбальское»



Нагоркин К.В.