


Утверждаю  
Главный инженер  
ООО «ЖБИ № 1 Рыбацкое»

  
С.И. Сандалов  
\_\_\_\_\_ 2025г.

**ПЛАН-ГРАФИК**  
подготовки к отопительному сезону 2025/2026 г.г.  
ООО «ЖБИ № 1 Рыбацкое»

Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении	Примечание
1. Испытание на прочность и плотность внешней тепловой сети 1,25 от рабочего, но не менее 10 кгс/см <sup>3</sup> от котельной до ИТП	8.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
2. Испытание на прочность и плотность котлового контура	9.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
3. Ревизия запорной арматуры котлового контура	9.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
4. Промывка котлового контура	9.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
5. Ревизия и испытания насосов котлового контура	10.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
6. Ревизия и испытание насосов контура отопления	10.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
7. Ревизия вентиляторов на котлах	16.07	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
8. Чистка газовых фильтров на котлах	10.06-10.07	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
7. Ревизия запорной арматуры теплограссы	8.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
8. Промывка теплообменников котлового контура	10.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
9. Промывка теплограссы	10.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
10. Ревизия ИТП ГВС	11.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
11. Испытания ревизия насоса ГВС	11.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
12. Ревизия испытания запорной арматуры ИТП ГВС	11.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		

13. Испытание на прочность и плотность ИТП ГВС	12.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
14. Ревизия и обслуживание деаэратора	28.05	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
15. Промывка чистка теплообменника и фильтров ИТП ГВС	11-12.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
16. Проверка покупки манометров термометров ИТП ГВС	До 25.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
17. Испытание на прочность и плотность систем отопления ИТП № 1 10,0 кгс/см <sup>3</sup>	18.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
18. Испытания ревизия насоса ИТП № 1	15.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
19. Ревизия испытания запорной арматуры ИТП № 1	15.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
20. Промывка, чистка фильтров ИТП № 1	16.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
21. Промывка чистка калорифера ИТП № 1	15-17.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
22. Проверка (замена) манометров термометров ИТП № 1	До 30.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
23. Проверка настройка автоматики управления ИТП № 1	18.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
24. Испытание на прочность и плотность ИТП № 2 10 кгс/см <sup>3</sup>	25.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
25. Испытания ревизия насоса ИТП № 2	22.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
26. Ревизия испытания запорной арматуры ИТП № 2	22.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
27. Промывка, чистка фильтров ИТП № 2	23.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
28. Ревизия запорной арматуры на жилые дома	24.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
29. Проверка (замена) манометров термометров ИТП № 2	До 30.09	Мышкин Д.С. Лепешко А.С.		
30. Проверка приборов	с 01.05 по 28.08	Мышкин Д.С. Белок В.И.		

Главный энергетик ООО «ЖБИ № 1 Рыбацкое»



Мышкин Д.С.